

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента
Республиканское унитарное предприятие

«Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (Могилевский ЦСМС)
Республика Беларусь, 212011, г. Могилев, ул. Белинского, 33, тел. 8 (0222) 72-16-58
(аттестат аккредитации № ВУ/112 008.01, дата регистрации 20.04.1996)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 008 03124

Дата регистрации 26 апреля 2017 г.

Действителен до 19 февраля 2021 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная совместным обществом с ограниченной ответственностью "ЦСП БЗС", Республика Беларусь, 213500, Могилевская обл., г. Кричев, ул. Комсомольская, 137 и представленная на сертификацию под наименованием цементно-стружечные плиты: ЦСП-1 (2600-3200)х1200х(8-40); ЦСП-2 (2600-3200)х1200х(8-40), серийное производство, ГОСТ 26816-86

код ОКП РБ – 23.65.11

код ТН ВЭД ЕАЭС – 680800000

Соответствует требованиям

ГОСТ 26816-86 п. 1.2 таб. 1; п. 2.2; п. 2.5 таб. 2 п. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Приложение 1 п. 9.;
ГОСТ 30244-94 п. 5.3 (табл. 1); ГОСТ 30402-96 п. 5.1 (табл. 1); ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.14;
ГОСТ 30444-97 п. 5.1 (табл. 1)

Заявитель (изготовитель, продавец) совместное общество с ограниченной ответственностью "ЦСП БЗС", Республика Беларусь, 213500, Могилевская обл., г. Кричев, ул. Комсомольская, 137
код УНП – 191779598

Сертификат выдан на основании:

акта инспекционного контроля № 119830 от 06.04.2017;
протоколов испытаний: № 04-52/1428П, № 04-52/1429П от 24.09.2015 ИЦ "НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси", ВУ/112.02.1.0.0042; № 17-2 от 14.01.2016 ИЛ РУП "Институт Бел НИИС", № ВУ/112 02.1.0.0290; № 4, № 5 от 05.01.2016 лаборатория СООО "ЦСП БЗС", ВУ/112 2.4678.

Инспекционный контроль осуществляет орган по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента - Могилевский ЦСМС

Особые отметки Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 03.11.008 03102, дата выдачи 19.02.2016.

Дополнительная информация группа горючести Г1; группа воспламеняемости В1; группа с малой дымообразующей способностью; группа распространения пламени РП1

Руководитель
аккредитованного органа
по сертификации

Эксперт-аудитор



С.С.Денисенко

инициалы, фамилия

Г.В.Ануфреенко

инициалы, фамилия

№ 0081953